

Утверждаю:

Первый заместитель главы
Муниципального образования
«Глазовский район»
Ю.В. Ушакова



АКТ

Технического осмотра объекта капитального строительства

28 апреля 2017 года

Комиссия в составе:

Председателя Лапина С.А. – заместителя главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ

И членов комиссии:

Щепина И.А. - начальника отдела ЖКХ Администрации МО «Глазовский район»

Главатских С.В. - инженера 1-й категории отдела ЖКХ Администрации МО «Глазовский район»

Представителя эксплуатирующей организации:

Касимова Г.Ш. – директора ООО «Теплоресурсы»

Произвела осмотр объекта «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке №1 до ТК-3 по ул.Первомайская в с.Понино Глазовского района Удмуртской Республики» и отметила следующее:

1. Общие сведения по объекту:

1.1. Год постройки - 1971 год.

1.2. Глубина заложения - 1,5 метра.

1.3. Тип - объединенный

1.4. Протяженность - 330 метров

1.5. Материал трубопровода - сталь, дм 159 мм

2. Сети и теплоизоляция сетей теплоснабжения на участке №1 до ТК-3 по ул.Первомайская в с.Понино Глазовского района Удмуртской Республики из-за длительной эксплуатации находится в предельно изношенном состоянии, в 2016 году на этом участке было восстановлено 4 повреждения. Причем, 2 порыва на тепловых сетях были устранены при проведении гидравлических испытаниях, а 2 в ходе отопительного периода.


Заключение:

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке №1 до ТК-3 по ул.Первомайская в с.Понино Глазовского района Удмуртской находится в предельно изношенном состоянии, дальнейшая эксплуатация нецелесообразна в связи с окончанием сроков эксплуатационных характеристик теплоизоляции и трубопроводов, и высокой степенью коррозионной поврежденности и большими тепловыми потерями. Требуется перекладка теплосетей с понижением диаметра труб от существующих и выносом тепловых сетей из земли наружу.


С.А. Лапин


И.А. Щепин


С.В. Главатских


А.М. Филимонов